



Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. (0 55) 247 65 27, tel/fax (0 55) 247 65 66

Krynica Morska 09.05.2016 r.

dot. zapytanie ofertowe na: „Remont chodnika i drogi pożarowej na terenie Szkoły w Krynicy Morskiej”

W odpowiedzi na pytania do w/w postępowania informuję, że

Pytanie Nr. 1:

W załączniku 2.4 Przekrój normalny drogi PPOŻ Zamawiający podaje grubość kruszyw kolejno 12 cm i 15 cm, natomiast w załączniku nr 4, przedmiar robót w pozycji 15-kruszywo łamane gr. 50 cm i pozycji 16 – kruszywo łamane gr. 12 cm

Odp.: Podbudowę drogi pożarowej należy wykonać jak w przedmiarze: 10 cm warstwa odsączająca, 50 cm podbudowa z KŁSM 0-63 mm, 12 cm podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm, 3 cm podsypka cem-piask, 8 cm kostka betonowa (kol. grafit)

Pytanie nr. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa w postaci przekruszu betonowego.

Odp.: NIE, do wykonania podbudowy należy stosować wyłącznie kruszywo łamane.

Z poważaniem

**BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska**

Krzysztof Swat