



ZP.271.2-6.16

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. (0 55) 247 65 27, tel/fax (0 55) 247 65 66

Krynica Morska 12.08.2016 r.

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), uprzejmie informuję, że oferta złożona przez PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie-Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV (ul. Gdańska etap IV i V) w Krynicy Morskiej”, zostaje odrzucona.

UZASADNIENIE

Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) przedmiotem zamówienia była „Budowa linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV (ul. Gdańska etap IV i V) w Krynicy Morskiej”, spełniająca określone wymagania.

W Rozdziale IV SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający wskazał m.in., że: „Nawiązując do wykonanych trzech etapów budowy oświetlenia ulicy Gdańskiej ze słupów Art.-Metal oraz pkt. 18.5 SIWZ, należy wykonać słupy oświetleniowe tego samego typu (LT), tj. stalowo-aluminiowe, o wysokości słupa $h=9m$, z pojedynczym wysięgnikiem aluminiowym R41 produkcji Art-Metal lub równoważne. Słupy dodatkowo muszą posiadać uchwyt pod zamocowanie flagi, hermetyczne gniazdo zewnętrzne do podłączenia ozdobnego oświetlenia świątecznego, herb Krynicy Morskiej oraz wnękę na izolowane złącze kablowe.”

W trakcie badania złożonych ofert ustalono, że w ofercie nr 3, złożonej przez PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie-Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, występuje niezgodność złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym pismem ZP.271.2-4.16 Zamawiający wystąpił do oferenta o wyjaśnienie czy przedstawione w ofercie słupy są stalowo-aluminiowe z wysięgnikami aluminiowymi oraz wyposażone są w uchwyt pod zamocowanie flagi, hermetyczne gniazdo zewnętrzne do podłączenia ozdobnego oświetlenia świątecznego, herb Krynicy Morskiej. Wezwano jednocześnie oferenta do przesłania specyfikacji technicznych słupa, wysięgnika i oprawy oraz fotografii na adres email: um@krynicamorska.tv i gk@krynicamorska.tv w terminie do 12.08.2016r. godz. 12:00.

Pismem EZ11-Ez2-8200/100/16 z dnia 12.08.2016r. oferent wyjaśnił, że do oferty przyjęto latarnie D6A/1x42/1x23/hc-7750 z oprawą plus gniazda hermetyczne, natomiast nie uwzględniono flagi i logo miasta. Do pisma wyjaśniającego oferent dołączył karty katalogowe słupa D6A, oprawy 23 ANTARES, wysięgnika R 22 i R 23 oraz jedną fotografię.

W wyniku badania złożonego wyjaśnienia stwierdzono następujące niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ:

1. Słup D6A nie odpowiada wymogą technicznym słupowi LT przede wszystkim pod względem wysokości słupa. Słup D6A posiada maksymalną wysokość 8,0m natomiast wymagany słup LT posiada wysokość 9,0m.
2. W piśmie wyjaśniającym przedstawiono wysięgnik typu R42, natomiast kartę katalogową dołączono z wysięgnikami R22 i R23. Zarówno wysięgnik R42, jak i R22 i R23 są niezgodne ze wzorem wymaganego wysięgnika R41.
3. Oprawa 23 ANTARES jest niezgodna z wymaganą oprawą 06 ANDROMEDA. Oprawy te, różnią się przede wszystkim wyglądem zewnętrznym.
4. W wyjaśnieniu oferty potwierdzono fakt nie uwzględnienia w ofercie uchwytów na flagi oraz herbu Miasta Krynica Morska, które były wymagane w SIWZ.

Ponadto, do przedstawionego w ofercie słupa D6A stosuje się maksymalnie fundament F130, natomiast w SIWZ jak i projektach budowlanych wymagany był fundament F150.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), należało odrzucić ofertę nr 3 złożoną przez PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie-Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta
J. Kwiatkowska
mgr Jolanta Kwiatkowska
SEKRETARZ MIASTA

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a