



Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
tel. (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66

ZP.271.10.2011r.

Krynica Morska, dn. 11.10.2011 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej ulicy Słoneczna I Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej”

W załączeniu wraz z odpowiedziami zostaje przesłany zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 1

1. KOLIZJA - KABEL DO BUDYNKU PIASKOWA 2 (ZAŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH)

Proszę o podanie właściwej długości AROT PS 75 (w opisie technicznym widnieje długość 13 m natomiast w przedmiarze oraz mapie sytuacyjnej 10m)

Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla YAKY 4x35mm² na odcinkach „A”- „B” oraz „C”-„D” — 25m

Odp:

1. W opisie technicznym winno być długość rur PS 75 równa 10 m tak jak jest w przedmiarze i na mapie. Koszt przełożenia kabla YAKY 4x35 mm² 2. W opisie podano omyłkowo typ kabla YAKXS 4x70; należy przełożyć istniejący kabel YAKY 4x 70 mm² od punktu „J” do „I” (trasa pokazana na mapie ; L=100 m) Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt demontażu YAKY 4x70mm² od T-5192 do złącza kablowego nr 214 --- 100m

Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić kosztów związanych z układaniem kabla YAKXS 4x70mm² w nowo wybudowanym odcinku od stacji T-5192 do mufy kablowej ZMRZ 2 uwzględniając osłonę PS 160 - 13m

Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt demontażu YAKY 4x35mm² od T-5192 do szafki oświetleniowej nr 1 ~100m

Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla YAKY 4x35mm² oznaczoną na schemacie „K” — 100m

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 3

3 KOLIZJA - KABEL SN-15 kV NR 3600 OD T-5192 (PRZEŁOŻENIE KABLA)
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla HAKnFtA 3x70mm² na odcinkach „E”- „F” oraz „G”-„H” proszę również o podanie pozycji osłony AROT PS 160 — 36m

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 4

Wg projektu warstwa odsączająca w jezdni oraz na zjazdach i parkingach ma być ułożona na warstwie geotkaniny separacyjnej. SST nie podaje wymagań dla tej geotkaniny. W przedmiarze robót nie Uwzględniono jej ułożenia. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 5

Wg projektu nawierzchnia bitumiczna to warstwa ścieralna SMA 0/8 oraz podbudowa BA 0/16. Natomiast przedmiar robót mówi o warstwie ścieralnej z BA r warstwie wiążącej z
Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 6

Rysunek 3.4 - szczegół połączenia z drogą wojewódzką, mówi o frezowaniu istniejącej nawierzchni, oraz ułożeniu siatki z włókna szklanego 100x100 KN/m. Roboty te nie są ujęte w przedmiarze robót Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 7

Projekt w pkt 4.18. mówi o przestawieniu istniejących ogrodzeń. Z przedmiaru wynika, że należy rozebrać ogrodzenia z cegły z furtką i przesłami prętów metalowych w ilości 91,0 mb (pkt.1.1.11) oraz 58,0 mb (pkt.1.1.12) ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika. Pozycje 1.10.1 - 1.10.3 przedmiaru robót mówią o ustawieniu ogrodzenia o długości 110,0 mb. Długości rozbieranego i ustawianego ogrodzenia nie bilansują się. Ponadto poz. 1.10.2 mówi o ogrodzeniu z kutych przesł, na które brak jest jakichkolwiek danych, SST i rysunku. Zwracamy się o wyjaśnienie nieścisłości oraz uzupełnienie dokumentacji.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 8

W pkt. 4.11 projektu jest mowa o wykonaniu schodów betonowych w ulicy Piaskowej w km 0+093,424. Zwracamy się o potwierdzenie, że roboty te są ujęte w przedmiarze robót.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 9

Pkt. 4.2 projektu mówi, że na chodniku ma być ułożona kostka brukowa betonowa / płytki betonowe z fakturą żwirek płukany Zwracamy się o wyjaśnienie, które prefabrykaty należy ująć przy wycenie chodników

Odp:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 49.

Pytanie nr 10

Wg przedmiaru robót oznakowanie poziome jezdni należy wykonać farbą chlorokauczukową. Projekt oznakowania docelowego mówi o oznakowaniu grubowarstwowym. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 11

I

Zestawienie powierzchni wg projektu przedstawia się następująco jezdni - 4.967,23 m² , zjazdy i parkingi - 1,692,53 m², chodniki - 1.990,39 m². Przedmiar robót mówi o wykonaniu jezdni na powierzchni 4.910,80 m², zjazdów i parkingów na powierzchni 1.578,10 m² oraz chodników na powierzchni 1.840,15 m². Zwracamy się o wyjaśnienie

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 12

Przedmiar robót w pkt 1.3.2 mówi o wykonaniu warstwy odsączającej grubości 15 cm. Wg projektu jest to warstwa grubości 10 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 13

Przedmiar robót w pkt. 1.3.3, 1.7.3 mówi o wykonaniu podbudowy, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm. Wg projektu jest to stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 14

W elemencie 1.6 przedmiaru robót dotyczącym wykonania chodnika ujęto warstwę odsączającą grubości 10 cm, W opisie projektu oraz na przekrojach konstrukcyjnych dotyczących chodnika, nie przewidziano takiej warstwy. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Należy przyjąć jak w Przedmiarze robót i Kosztorysie Ofertowym.

Pytanie nr 15

Wg przekrojów konstrukcyjnych rys. 3.2 konstrukcja K6 dotycząca muru oporowego składa się między innymi z chudego betonu C 7,5/10 grubości 15 cm, W przedmiarze robót w pkt. 1.8.1 jest mowa o chudym betonie $R_m=2,5$ MPa grubości 10 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 16

W pkt. 1.8.6 przedmiaru robót jest mowa o wbiciu ścianek szczelnych głębokości do 4 m. W projekcie branży drogowej oraz SST nie podano ich dokładnej głębokości. Zwracamy się o przesłanie SST dotyczących ścianek szczelnych i podanie głębokości ich wbicia.

Odp:

W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym przyjęto średnią wysokość ścianek szczelnych na całym odcinku przy zakotwieniu w gruncie 2,00 m po wykonaniu wykopu. SST w załączeniu.

Pytanie nr 17

Dokumentacja projektowa nie zawiera SST na wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem $R_m=1,5$ i $2,5$ MPa. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

SST w załączeniu.

Pytanie nr 18

W pozycji 2.6.8 przedmiaru robót Przyłącze energetyczne nie podano ilości robót. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 19

Po zapoznaniu się z przedmiarami robót stwierdzamy, że została pominięta pozycja 5.5.16 (branża telekomunikacyjna). Zwracamy się o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 20

W pozycji 2.3.10 i 2.7.15 kosztorysu ofertowego - obsypka rurociągu - podane ilości są ze znakiem minus. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 21

W pozycji 2.5.4, 2.6.4 i 2.7.4 kosztorysu ofertowego - zasypanie wykopów - podane ilości są ze znakiem minus. Zwracamy się o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. Podane są ilości ze znakiem minus.

Pytanie nr 22

Pozycja 1.2.1 kosztorysu ofertowego mówi o wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku na odległość 1 km. Zwracamy się o potwierdzenie, że odległość wywozu urobku wynosi 1 km

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje grunt uzyskany z wykopów.

Pytanie nr 23

SIWZ w pkt. V ppkt, 6.6 oraz w pkt. XI ppkt.13.6 Zamawiający pisze, że odrzuci ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczaniu ceny. Natomiast w pkt. XI ppkt. 8 napisano, że Zamawiający między innymi w ofercie poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe itp. Zwracamy się o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod określeniem „Błędy w obliczaniu ceny” oraz o ujednoczenie zapisów.

Odp:

Istotą uznania omyłki za oczywistą jest możliwość stwierdzenia jej bez specjalistycznej wiedzy oraz jej bezsporność. Oczywistość omyłki pisarskiej wynika z natury samej omyłki albo z porównania zaistniałego błędu z innymi okolicznościami sprawy. Proszę przeanalizować wykładnię art. 87 ust. 2 pkt 1 upzp.

Natomiast art. 89 ust. 1 pkt 6 mówi o omyłkach rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. Również odsyłam do wykładni tego przepisu.

Pytanie nr 24

W formularzu ofertowym wykonawcy w pkt. 4 widnieje zapis „Reklamacje będą załatwiane w terminie]..... dni”. Zwracamy się o wyjaśnienie, czy Wykonawca sam ma ustalić ten termin. Brak jest takich informacji w SIWZ oraz projekcie umowy.

Odp:

Tak, Wykonawca ma przedstawić propozycję.

Pytanie nr 25

W SIWZ Zamawiający pisze, że Wykonawca ma dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, jednak nie określił jakim. Zwracamy się uściślenie tego zapisu.

Odp:

Pkt 1.3 jest tytułem, poniżej którego widnieją wymagania do jego spełnienia. Jeśli nie ma wymagań co do potencjału technicznego więc nie ma obowiązku jego wykazywania.

Pytanie nr 26

Prawo zamówień publicznych w artykule 14 stanowi, że „do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej”, czego potwierdzenie można znaleźć również w art. 139 ust. 1 Pzp, który stanowi, iż „do umów w sprawach zamówień publicznych (...) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 1990 roku wprowadziła zasadę swobody umów, wyrażony m. in. w art 353¹ Kc, Zasada ta nie oznacza, że strona silniejsza narzuca swoją wolę stronie słabszej. Takie działania byłoby ewidentnym pogwałceniem zasad współżycia społecznego, a - jak stanowi art. 353¹ K.c. - strony układając stosunek prawny według własnego uznania muszą pamiętać, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, a także zasadom współżycia społecznego. Jak wynika z powyższego, zastrzeżenie w umowie w sprawie zamówienia publicznego postanowień wyłącznie na niekorzyść jednej ze stron (wykonawcy) oraz zastrzeżenie postanowień wyłącznie na korzyść drugiej strony (zamawiającego) nie znajduje oparcia ani uzasadnienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że brak zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązek zapłacenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy narusza zasady współżycia społecznego, a tym samym stanowi naruszenie art. 353¹ K.c. Zdaniem Wykonawcy wskazana różnica w podejściu do jednego i tego samego zdarzenia (odstąpienia od umowy), podyktowana tylko stroną umowy, która przyczynia się do zdarzenia, nie ma uzasadnienia - nie ma bowiem powodu, aby interes zamawiającego uważać za ważniejszy, aniżeli interes wykonawcy, a zatem by odpowiedzialność finansowa za odstąpienie od umowy dotyczyła tylko wykonawcy. Podkreślić należy, iż w świetle art. 5 K.c. „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego”. Jeżeli tak jest, to - zgodnie z art. 5 Kc. - opisane działanie Zamawiającego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zasadę tą potwierdza art. 58 § 2 K.C., który stanowi, iż „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.” Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wprowadzenie

do umowy zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązek zapłacenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy

Odp:

Zamawiający podziela opinię, jednakże trudno przewidzieć, jakie inne wymagania mają pozostali Wykonawcy. Dlatego wzór umowy jest identyczny dla wszystkich Wykonawców, bez zmian.

Pytanie nr 27

W projekcie budowlanym jak i zestawieniu materiałowym występuje rozdzielnica oświetleniowa SO rys. E-02). Natomiast w dołączonym przedmiarze robót pozycja montażu SO nie istnieje.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 28

W projekcie Budowlanym na schemacie zasilana SA wykazywane oprawy 150 W, natomiast w opisie technicznym oraz zestawieniu materiałowym jak i zestawieniu materiałowym występują oprawy typu ANDROMEDA 70W.

Odp:

Na schemacie zasilania winna być określona oprawa ANDROMEDA 70W, tak jest to w przedmiarze robót, w zestawieniu materiałowym i opisie technicznym.

PYTANIE 51: Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszty związane z układaniem kabla YAKXS

Pytanie nr 29

Dotyczy: pozycja nr 2.7.20 przedmiaru

W przedmiarze podano, że należy wykonać jedną studzienkę inspekcyjną DN'600 z PE, Na rysunku nr 11 „Profil rurociągu rozprowadzającego” widać dwie takie studzienki. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 30

Dotyczy: pozycja 2.7.11 przedmiaru

W projekcie i SST brak jest informacji na temat technologii i materiału, z jakiego należy wykonać ramy i skrzynie otworów służących do czyszczenia komór drenażowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Skrzynię wraz z ramą i pokrywą można np. wykonać jako studnię z kręgu fi 50 przykrytą włazem żeliwnym jako pokrywą otworu służącego do czyszczenia) - patrz rysunek nr 10.

Pytanie nr 31

Dotyczy: pozycja 2.3.10,2.5.4,2.6.4 oraz 2.7.15 przedmiaru
Z czego wynikają ujemne wartości obsypania rurociągu kruszywem dowiezionym?

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 32

Dotyczy: pozycja 2.6.8 przedmiaru
Nie podano ani ilości, ani jednostki obmiarowej. Prosimy o wyjaśnienie

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 33

Prosimy o wyjaśnienie niespójności w pkt. XIII ust. 4 SIWZ. Zamawiający umieścił w tym postanowieniu tabelę obrazującą kryteria oceny ofert i ich wagę. W tabeli zawarto dwa kryteria - cenę ofertową i okres gwarancji, jednak obu kryteriom przyznano taką samą wagę 100 %. Powyższe nie jest zgodne z punktacją, jaką przewidział Zamawiający dla poszczególnych kryteriów (odpowiednio 85 i 15 punktów). Prosimy o wyjaśnienie ww, rozbieżności i wskazanie czy Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu dwa kryteria oceny o fen, czy jedno, a jeśli dwa prosimy o prawidłowe określenie wagi każdego z nich.

Odp:

Waga każdego kryterium jest określona prawidłowo – dla każdego odrębnie 100%. Łączna suma uzyskanych punktów w 2 kryteriach nie musi wynosić 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą będzie ich suma.

Pytanie nr 34

Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy (§ 3 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy)?

Odp:

Odpowiedź jest zawarta w pkt. XIV ust. 7 SIWZ.

Pytanie nr 35

Prosimy o wprowadzenie do pkt. XVI ust, 2.3.2 SIWZ postanowienia umożliwiającego zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Roboty realizowane będą również w 2012 r., a zatem istnieje możliwość zmiany stawki VAT w trakcie wykonywania kontraktu.

Odp:

Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie nr 36

W przedmiarze w poz.1.3.2 jest „Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu "15"cm", natomiast w opisie jak i w przekrojach jest wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 37

W przedmiarze w poz.1.3.3 i 1.3.7 jest „Podbudowy, stabilizacja cementem $R_m=1,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10"cm", natomiast w opisie jak i w przekrojach jest wykonanie podbudowy o grubości 15cm $R_m=2,5$ MPa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 38

W przedmiarze w poz.1.11.5 jest „Ławki parkowe, z elementów żeliwnych, obudowa drewniana siedzeniowa np. Wiedeń przy kodzie 0102 lub podobne - szt. 8", natomiast w opisie jest podane 14 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 39

W przedmiarze w poz.1.11.6 jest „Kosze na śmieci parkowe, stalowe np. Modem przy kodzie producenta 0210 — szt. 8", natomiast w opisie jest podane 14 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 40

W przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brakuje pozycji „Wykonanie geotkaniny separacyjnej (jezdni jak i zjazdu, parkingi). Prosimy o wyjaśnienie.

Odp: SST w załączeniu.

Pytanie nr 41

W przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brakuje pozycji „Oczyszczanie i Skropienie warstw konstrukcyjnych”. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp: SST w załączeniu.

Pytanie nr 42

Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający uzyskał lub planuje uzyskać opinię RDOŚ dla decyzji (ZRID) zezwalającej na wycinkę drzew w pasie drogi publicznej?

Odp:
Zamawiający uzyskał decyzję RDOŚ na wycinkę drzew.

Pytanie nr 43

W związku z faktem, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy to czy Zamawiający potwierdza iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?

Odp: Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 44

Czy w Związku z ryczałtowym charakterem rozliczania wynagrodzenia Wykonawca może samodzielnie wprowadzić zmiany do załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego stanowiącego zał, Nr 4 do siwz?

Odp: Nie. Zamawiający w wycenie oferty ma ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 45

Kosztorys ofertowy poz, 1,3,3 i 1.7.3 Jest podbudowa stabilizowana cementem 1,5 MPa o gr. 10 cm, zgodnie z projektem ma być podbudowa stabilizowana cementem 2,5 MPa o gr. 15 cm. Prosimy o podanie poprawnej warstwy konstrukcyjnej,

Odp:
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 46

Brak z kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej ułożenia geotkaniny. Prosimy o podanie parametrów oraz ilości oraz przekazanie SST dotyczącej tej warstwy konstrukcyjnej.

Odp:
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu.

Pytanie nr 47

W projekcie podana jest ilość dla zjazdów i parkingów 634+1058,53 m², czyli łącznie 1692,53 m², a w przedmiarze podana jest ilość 1573,10 m², Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 48

W projekcie podana jest powierzchnia chodnika 1990,39 m², w przedmiarze jest 1840,15, natomiast wg naszych obliczeń chodnika wraz z opaską jest 2250 m². Prosimy o podanie poprawnej ilości,

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający potwierdza iż do wykonania zjazdów, parkingów i chodnika należy użyć kostki fazowanej czerwonej?

Odp:

Zamawiający informuje:

Do wykonania zjazdów i parkingów należy użyć brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm o kształcie "dwuteownik" koloru czerwonego, fazowanej.

Chodnik jest zbudowany: od strony krawężnika pas szerokości 20 cm z brukowej kostki betonowej

grubości 6 cm o kształcie prostokątów, koloru czerwonego, fazowanej w ilości 0,1 m²/m² chodnika

płytek betonowych grub. 6 cm z fakturą żwirek płukany wymiar płytek 30x30 cm w ilości 0,90 m²/m² chodnika. Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu.

Pytanie nr 50

W konstrukcji chodnika podana jest kostka bet. (fazowana czerwona) / Płytki betonowe z fakturą żwirek płukany. Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej wykonania płytek, Prosimy o podanie wymiarów, ilości oraz o przekazanie SST.

Odp:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 49.

Pytanie nr 51

Brak w kosztorysie ofertowym siatki z włókna szklanego na połączeniu jezdni projektowanej z jezdnią istniejącą, Prosimy o podanie parametrów, ilości oraz o przekazanie SST.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu.

Pytanie nr 52

Czy na odcinku „, Odnoga ul, Słonecznej” należy wykonać w km 0+040 wyspę, jeśli tak to o jakiej konstrukcji.

Odp:

Tak. Jest to wyspa okalająca drzewo o nawierzchni gruntowej, humusowana i obsiana trawą.

Pytanie nr 53

Czy w poz, 1.5.2 Kosztorysu ofertowego ujęte jest wykonanie krawężników wtopionych? Według naszych obliczeń wszystkich krawężników powinno być 1953 mb, a nie jak podaje przedmiar 1476 mb.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 54

Brak w przedmiarze wykonania szafki oświetleniowej. Prosimy o przekazanie poprawnych przedmiarów.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści zamianę zaprojektowanego systemu rozsączającego w postaci komór drenażowych na równoważne, powszechnie stosowane, typowe rozwiązanie oparte na skrzynkach rozsączających.

Odp:

Tak, jeżeli zastosowane komory rozsączające spełnią wymóg nośności (komory zlokalizowane są pod zjazdem z drogi do morza) min. 140 kN/oś.

Pytanie nr 56

Prosimy o wyjaśnienie czy regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacyjnych ma być wykonana z materiałów istniejących, czy też elementy zwieńczenia studni mają być wymienione na nowe, Czy w ramach regulacji należy zamontować pierścienie odciążające ?

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 57

W związku z ilością robót odwodnieniowych przyjętą w przedmiarach, prosimy o wyjaśnienie, czy roboty odwodnieniowe będą rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu pompowania

Odp:
Tak.

Pytanie nr 58

Prosimy o wyjaśnienie kwestii zasilania energetycznego przepompowni wód deszczowych, W projekcie brak jest informacji na ten temat.

Odp:
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.
W przedmiarze i kosztorysie ofertowym ujęto przyłącze od szafki z urządzeniem pomiarowym do szafy sterowniczej pompowni. Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego pompownię wykona ENERGA w ramach umowy przyłączeniowej.

Pytanie nr 59

Prosimy o przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących ogrodzenia systemu podczyszczającego oraz przepompowni

Odp:
Przyjęto typowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych ocynkowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie z trzema rzędami drutu. Przyjęto typową bramę z kątownika 50x50 malowanego, wypełnioną siatką.

Pytanie nr 60

W SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się potencjałem technicznym, nie precyzując, jakimi narzędziami i urządzeniami technicznymi wykonawcy mają się wykazać, bądź w oparciu o jakie dokumenty należy sporządzić wykaz.

Prosimy o określenie jednostek sprzętowych jakimi ma wykazać się Wykonawca, tak aby był jednolity warunek do spełnienia przez wszystkich Wykonawców.

Odp:
Zamawiający nie wymaga wykazania konkretnego sprzętu technicznego, jaki powinien posiadać Wykonawca. To Wykonawca ma wykazać sam, że posiada narzędzia i urządzenia techniczne pozwalające zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Pytanie nr 61

W przedmiarze robot w poz. 2.6.8 brak jest ilości przyłączy energetycznych. Prosimy o podanie ilości kompletów w/w przyłączy.

Odp:
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 62

W rozdz. V. pkt. 1.2 Zamawiający napisał' „Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. A5, A6 i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" ~ pkt. A5 jest to wykaz wykonanych zamówień. W rozdz. VI pkt. G. ppkt. G.1 zamawiający napisał: Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt C i D) polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt B dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Prosimy o sprecyzowanie jakimi dokumentami należy się wykazać w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

Odp:

Jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, proszę o dołączenie poniższego oświadczenia, i traktować jako załącznik nr 12 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ

Oświadczenie

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

Ja /My, niżej podpisany/-i reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku (pieczęć podmiotu), jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych*, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

.....
ulica nr, kod, miejscowość

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ **Budowę drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej**”

zobowiązujemy się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów:

.....
wymienić rodzaj udostępnionych zasobów

.....
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

1. *niepotrzebne skreślić*

.....
*miejsowość i data podpis osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania podmiotu
(pieczęć podmiotu)*

Burmistrz Miasta Krynica Morska

/-/Adam Ostrowski