



Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
tel. (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66

ZP.271.10.2011

Krynica Morska, dn. 17.10.2011 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej ulicy Słoneczna i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej”

W załączeniu:

- aktualne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- aktualny Kosztorys Ofertowy
- aktualny Przedmiar robót

Pytanie nr 63

Dot. przepompowni ścieków deszczowych.

Prosimy o sprecyzowanie, w który z poniższych sposobów należy dobrać pompy:

- jedna pompa samodzielnie pokrywa zapotrzebowanie na maksymalną wydajność (85 dm³/s) i wysokość podnoszenia (h=7,6m);
- dwie pompy sumarycznie pokrywają zapotrzebowanie na maksymalną wydajność (85 dm³/s) i wysokość podnoszenia (h=7,6m).

Odp:

Należy przyjąć zapisy tak jak w projekcie.

Pytanie nr 64

W przedmiarze robót oraz w kosztorysie w poz, 3.1.34 brak ilości kompletów złączy kablowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 65

Przedsiębiorstwo (xxx) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWIZ, rozdział V, pkt.1.2 W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia, w odniesieniu

do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. A5,A6 i B1 SWIZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prosimy o potwierdzenie, że SWIZ nastąpiła pomyłka i wymagane dokumenty (zgodne z rozdziałem VI, pkt. G, ppkt.G.1) to:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru.
- b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 8 wraz z zobowiązaniem tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Odp:

W rozdz. V pkt 1.2 nastąpiła pomyłka. Jest zapis jak w pytaniu, a winien być: „Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. **A6, A7** i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

Zamawiający wymaga dokumenty wymienione w pytaniu oraz oświadczeń wg:

1. Załącznik 7
2. Załącznik 8
3. Załącznik 12 – dołączony do wyjaśnienia do pytania nr 62.

Pytanie nr 66

Prosimy powtórnie o uwzględnienie w przedmiarze dodatkowych pozycji na skroplenie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych.

Informujemy, że w załączonych SST, brakuje Informacji na temat oczyszczenia i skroplenia,

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu.

Pytanie nr 67

W przedmiarze robót załączonym do odpowiedzi z dnia 11.10.2011 brakuje pozycji 2.1.2; 2.1.3; 2.3.2; 2.3.3; 2.5.2; 2.6.2; 2.7.6 (numery pozycji według pierwotnego przedmiaru) dotyczących ręcznych robót ziemnych wraz z transportem urobku. Czy Zamawiający zakłada, że wszystkie roboty ziemne mają być wykonywane mechanicznie?

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 68

W przedmiarze robót załączonym do odpowiedzi z dnia 11.10.2011 pozycja 2.3.15 obejmuje wykonanie studzienki Z PE DN600 o numerze Dr. 1 w ilości 1. Pozycja 2.7.19 określa

wykonanie studzienki z PE DN600 u numerze Dr.2 w ilości 2. Z projektu wynika, że należy wykonać dwie studzienki (jedną Dr. 1 i jedną Dr.2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 69

W związku z zamieszczeniem na Państwa stronie internetowej odpowiedzi na pytania, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie załączników do odpowiedzi na pytania nr 17,40,41.46,51 o SST

Odp:

SST uzupełniono.

Pytanie nr 70

W przedmiarze w poz. 1.9.6 do 1.9.8 jest wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową natomiast w opisie jest wykonanie oznakowania poziomego jako grubowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji - Kierownika budowy i robót - w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, do: kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, jest wystarczające do spełnienia warunku określonego w SIWZ, rozdział V, pkt.1, ppkt. 1.3b).

Zwracamy uwagę, że w zakresie zamówienia nie przewiduje się robót z zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Odp:

Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia zastosował nazewnictwo wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast spełnienie warunków co do kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia Zamawiający dokona po otwarciu ofert.

Pytanie nr 72

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dokumentacji ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania takich robót w ramach ustalonego wynagrodzenia, a Zamawiający - jeśli wyda Wykonawcy polecenie

wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót - zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp:

Zgodnie z art. 651 k.c.:

„Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”. Po dostosowaniu się Wykonawcy do powyższego przepisu Zamawiający podejmie decyzję co do zgłoszonej kwestii.

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp:

Zamawiający zamieścił kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, na który uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Nowodworskiego Nr ZRID – 6/11 z dnia 04.10.2011 r.
Patrz też odp. Nr 72.

Pytanie nr 74

Ponieważ brak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej wykonania wykopów w związku z czym oferty Wykonawców mogą się znacznie różnić. Zgodnie z wykazem robót ziemnych oraz z przedstawionego schematu liczenia objętości robót ziemnych w przedmiarze wynika, iż pozycja nr 1.2.1 dotyczy tylko wywozu nadmiaru ziemi. Ponieważ wykop „-”, nasyp nie jest adekwatny z ilością prac jakie należy wykonać przy sporządzaniu wykopów. Dodatkowo w przedmiarze i kosztorysie nie zostały ujęte roboty ziemne przy murach oporowych. W pozycji 1.2.2 nazwanej „wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami...” podane są objętości potrzebne do wykonania nasypów, a nie wykopów. W związku z powyższym prosimy o dodanie pozycji dotyczącej wykonania wykopów jaką należy wycenić w kosztorysie ofertowy wraz z podaniem poprawnych objętości.

Odp:

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy.

Dokładne wyliczenie ilości robót ziemnych zamieszczono w Tomie II – Projekt Architektoniczno – Budowlany Teczka 1 Układ Drogowy – Roboty ziemne .

Pytanie nr 75

Uzupełnienie do pytania nr 59 „Prosimy o przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących ogrodzenia systemu podczyszczającego i przepompowni” .

Odp:

Przyjęto typowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych ocynkowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie z trzema rzędami drutu. Przyjęto typową bramę z kątownika 50x50 malowanego, wypełnioną siatką. Ogrodzenie wykonać wg KPED 03.05 Ogrodzenia z siatki na linkach stalowych.